SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 25313110

Uppdragsgivare

Varbropumpens Samfällighetsför
Att: Kalle Pettersson
Rapport
Södra Kungsgatan 7A
642 35 FLEN

Avser

Dricksvattenkontroll ***Dricksvatten för allmän förbrukning***

Anläggning	:	A-området, Pump
Provplats	:	I brunnen
Analysomfattning	:	Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	:	2025-08-25	Ankomstdatum	:	2025-08-25
Provtagningstidpunkt	:	0810	Ankomsttidpunkt	:	1100
Temperatur vid provtagning	:	9.5 °C	Temperatur vid ankomst	:	4 °C
Provets märkning	:	Brunnen A	Ansättningsdatum	:	2025-08-25
Provtagare	:	Kalle P			
Klor, total aktiv, fältmätn.	:	-			
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	:	1			
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	:	0			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	5		cfu/ml
SS-EN ISO 6222:1999 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	10		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35°C	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare.
Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.
Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.
För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Kontrollwiki SLV).

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2025-09-01
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 8976 4369 8160 6989

Kopia sänds till
kalle.pettersson@hotmail.com

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.